

číslo položky	A (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)
DZCTS 100_VS	215	2,0	0,52
DZCTS 150_VS	265	2,0	0,55
DZCTS 200_VS	315	2,0	0,62
DZCTS 300_VS	415	2,0	0,71


popis výrobku: Podpera je určená na zavesenie drôteného žľabu zo stropu, prípadne k stene.

Podperu je možné inštalovať samostatne priamo k stropu alebo k stene pomocou kotvy Ø8 mm, alebo je možné inštaláciu podpery k stropu spevniť a doplniť otvor pripravený na konci podpery o závitovú tyč ZT 8.

Drôtený žľab sa na podperu ukladá do pripravených výrezov.

povrchová úprava: VS - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

spĺňa požiadavky: EN 61537:02

klasifikácia  ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

Výrobky su schválené pre nenormové konštrukcie.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

