

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

č. 1A-EU-06/24-10

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok: **Elektroinštalčná protipožiarna krabica**

typ: **KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175**
variant: **Oranžová**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Krabice a úplné kryty slúžia pre elektrické príslušenstvá pre domové a podobné pevné elektrické inštalácie.
Sú vhodné pre montáž do prostredia vyžadujúceho krytie IP66.
Skúška žeravým drôtom spĺňa: membrána na 850°C, veko krabice na 850°C a telo krabice na 650°C.
Vykonaná skúška plameňom ihlového horáku.
Teplotná odolnosť krabíc počas inštalácie je od -25°C až do + 60°C.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 čl. 14.1 a 14.3.	skúšobný protokol č. 230637-01/01 zo dňa 26.04.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Vyhovujúca skúška: menovité izolačné napätie 1000V
	NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21 ČSN EN 60670-22:07	skúšobný protokol č. 222525-01/01 zo dňa 8.11.2022 oprava protokolu zo dňa 06.01.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	

		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-22:07	skúšobný protokol č. 702425-01/01 zo dňa 24.11.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN 60670-1:05+A1:13 čl. 15.3	skúšobný protokol č. 403994-01/01 zo dňa 26.11.2014 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Rázová skúška pre krabice a úplné kryty: Viečko KSK 100 Viečko KSK 80

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 31.10.2024



Ing. Jana Dejmková

riaditeľka úseku riadenia akosti a ekológie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz