

číslo položky: **DSOS 8_ZNCR** použití se závitovou tyčí ZT 8
DSOS 10_ZNCR použití se závitovou tyčí ZT 10

popis výrobku: Držák DSOS je určený pro montáž závitové tyče a její upevnění na trapézové plechy.

Součástí DSOS je regulační matice M8 nebo M10.

DSOS 8 nebo DSOS 10 je nutné volit v závislosti na použité závitové tyči ZT 8 nebo ZT 10.

Pro upevnění k trapézovému stropu je závěs opatřen příčným čepem M8x120 mm. Čep je na obou koncích opatřen podložkou a maticí.

Zatížení 1 ks DSOS je max. 60 N. Toto zatížení odpovídá zatížení trasy 10 kg/m při vzdálenosti podpěr 1,2 m.


Zatížení na jeden montážní bod je tedy 12 kg. (2 ks DSOS při použití montážního profilu a závitových tyčí).

povrchová úprava: ZNCR - galvanicky pozinkováno

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

 výrobky schválené pro normové konstrukce

 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování: ČSN EN 60721-3-1

